

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 5641/2
PSČ, místo: 56169, Dolní Morava
K.ú., parcelní č.: Velká Morava (629791), 5641/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2010 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 76.6
■ elektřina: 38.5
■ zemní plyn: 35.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	35.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	75.1 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	47.0 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26.5 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	1.69 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ing. Radovan Hošek

Osvědčení č.: 0491

Kontakt: radovan.hosek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 553009.0

Vyhotoveno dne: 13.12.2023

Podpis: